


برگه درخواست پیشنهاد (RFP)	رویداد ارائه نیازهای فناوریهای فنوارانه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در استان اصفهان	
DTE-NRI-EPEDC-09	شناسه:	

۱- عنوان طرح: ساخت کاور حریم شبکه‌های ۲۰ کیلوولت


 <p>شرکت توزیع برق استان اصفهان</p>	۲- کارفرما: شرکت توزیع برق استان اصفهان
--	---

۳- توصیف مسئله:  
با توجه به ساخت و سازها در حریم شبکه‌های برق و بروز حوادث ناگوار ناشی از برخورد ماشین‌آلات و انسان‌ها به شبکه‌های برق بدون پوشش، نیاز به کاور حریم شبکه‌های ۲۰ کیلوولت است.

۴- مشخصات فنی محصول:  
این کاور به صورت موقت نصب خواهد شد.  
این کاور تا ولتاژ ۲۰۰۰۰ ولت عایق باشد.  
در مقابل نور آفتاب دوام داشته باشد (ANTI UV).  
سهولت نصب داشته باشد.  
جریان سطحی بر روی سطح کاور وجود نداشته باشد.  
بر روی شبکه به گیره‌های مخصوص محکم شود تا کاور بر اثر وزش باد و تکان‌ها حرکت نکند.  
طول کاور ۱/۵ متر باشد.  
کاور به صورت نرو مادگی تولید شود که انتهای کاور به ابتدای کاور بعد چفت شود.

۵- تعداد مورد نیاز و حجم بازار کلی

DTE-NRI-EPEDC-09

برگه درخواست پیشنهاد <b>(RFP)</b>	رویداد ارائه نیازهای فناوریانه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در استان اصفهان	
شناسه: DTE-NRI-EPEDC-09		

با توجه به شرایط ساخت و ساز، حجم مصرف به دلیل نصب موقت متغیر است. تعداد مورد نیاز در جلسات رودررو و حضوری مشخص می‌شود.

**۶- استانداردهای مورد نیاز**  
 ---

**۷- اقدامات پیشین صورت گرفته:**  
 در برخی موارد آرایش شبکه جهت رفع حریم عوض شده است و در برخی موارد، محدود شبکه‌ها با کاورهای مخصوص خط گرم پوشیده شده است.

**۸- محصول مشابه خارجی:**  
 ---

DTE-NRI-EPEDC-09